

Soupape Pression/Depression				PRESSION DE DEBUT D'OUVERTURE (bar)																										
				-0,8	-0,7	-0,6	-0,5	-0,4	-0,3	-0,2	-0,1	-0,05	-0,02	0,02	0,05	0,1	0,2	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	
Coefficient de surpression Cs				1,13	1,14	1,17	1,20	1,25	1,33	1,50	2,00	3	3	3	3	2,00	1,50	1,25	1,20	1,17	1,14	1,13	1,11	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
Surpression %				13%	14%	17%	20%	25%	33%	50%	100%	200%	200%	200%	200%	100%	50%	25%	20%	17%	14%	13%	11%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
Type	DN	Kd	Section mm <sup>2</sup>																											
600	20/25/32	0,6	225												46,71	73,62	84,86	103,57	132,80	144,99	156,10	166,34	175,87	184,81	193,24	210,32	225,77	239,92	253,03	265,25
	40/50/65	0,6	384												79,72	125,65	144,83	176,77	226,65	247,45	266,40	283,88	300,15	315,41	329,80	358,95	385,31	409,47	431,83	452,69
	80	0,6	760												157,78	248,68	286,65	349,85	448,57	489,75	527,26	561,85	594,05	624,25	652,73	710,42	762,59	810,41	854,66	895,95
	100	0,6	1224												254,1	400,5	461,7	563,4	722,4	788,8	849,2	904,9	956,7	1005,4	1051,2	1144,1	1228,2	1305,2	1376,5	1443,0
	150	0,6	2270												471,3	742,8	856,2	1044,9	1339,8	1462,8	1574,8	1678,2	1774,3	1864,5	1949,6	2121,9	2277,7	2420,6	2552,7	2676,1
650	20/25/32	0,55	225												42,82	67,49	77,79	94,94	121,73	132,91	143,09	152,48	161,21	169,41	177,14	192,79	206,95	219,93	231,94	243,15
	40/50/65	0,55	384												73,08	115,18	132,76	162,04	207,76	226,83	244,20	260,22	275,14	289,13	302,32	329,04	353,20	375,35	395,84	414,97
	80	0,55	760												144,63	227,96	262,76	320,70	411,19	448,94	483,32	515,03	544,55	572,23	598,34	651,22	699,04	742,87	783,44	821,29
	100	0,55	1224												232,9	367,1	423,2	516,5	662,2	723,0	778,4	829,5	877,0	921,6	963,6	1048,8	1125,8	1196,4	1261,8	1322,7
	150	0,55	2270												432,0	680,9	784,8	957,9	1228,2	1340,9	1443,6	1538,3	1626,5	1709,2	1787,1	1945,1	2087,9	2218,8	2340,0	2453,1
	20/25/32	0,25	251	83,45	80,27	75,51	69,97	63,79	56,92	49,15	40,00	34,58	21,80																	
	40/50/65	0,25	357	118,70	114,16	107,40	99,52	90,73	80,96	69,91	56,89	49,19	31,01																	
	80	0,25	924	307,21	295,48	277,97	257,57	234,83	209,54	180,94	147,25	127,31	80,27																	
	100	0,25	1194	396,98	381,82	359,19	332,84	303,45	270,77	233,81	190,28	164,51	103,72																	
	150	0,25	3185	1059,0	1018,5	958,2	887,8	809,4	722,3	623,7	507,6	438,8	276,7																	
610	20/25/32	0,4	225	119,69	115,12	108,30	100,35	91,49	81,64	70,49	57,37	49,60	31,27																	
	40/50/64	0,4	384	204,28	196,47	184,83	171,27	156,15	139,33	120,31	97,91	84,65	53,37																	
	80	0,4	760	404,30	388,86	365,81	338,97	309,04	275,76	238,12	193,79	167,54	105,63																	
	100	0,4	1224	651,13	626,26	589,15	545,92	497,71	444,12	383,49	312,10	269,83	170,12																	
	150	0,4	2270	1207,6	1161,5	1092,6	1012,4	923,0	823,7	711,2	578,8	500,4	315,5																	

Unité Air : Nm<sup>3</sup>/h (0 Deg.C et 760 mm Hg)

A	20/1/11	EDITION ORIGINALE				SCHMUNCK		DEBELLE	
INDICE	DATE	MODIFICATION				REDIGE	VISA	VERIFIE	VISA
<p style="text-align: center;"><b>TABLEAU DE DEBIT SOUPAPE PRESSION/DEPRESSION TYPE : 600/650/610IRM</b></p>					PAGE : 1/1				
					INSTRUCTION N°				
					<b>IN 386</b>				